

Технический директор
по электроснабжению
ООО "Горэлектросеть"
Е.В. Жгун
12.03.2026

Ведомость объемов работ и материалов

Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-488 с заменой силового трансформатора
0,4МВА

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Наименование материалов	Ед.изм	Кол-во всего
1	Демонтаж старого трансформатора ТМ-320 кВА	шт	1			
2	Монтаж силового трансформатора	шт	1	Трансформатор силовой ТМГэ2-400/6/0,4кВ (опросный лист)	шт	1
				Кабель АВВГ 4х120	м	10
				Гильза ГА 120	шт	6
				Наконечник ТА-120	шт	6
				Трубка термоусаживаемая ТУТнг 80/40	м	2
3	Транспортировка груза со склада на 10 км	тн	1,6			
4	Погрузка и разгрузка материалов	тн	1,6			

Начальник ЗН ЭСР

Начальник ПБ ПТО

Ведущий инженер ПБ ПТО

М.А. Кудашов

А.М. Жукова

А.Ю. Юдакова

Утверждаю:
Технический директор
по электроснабжению
ООО "Горэлектросеть"
Е.В. Жгун
12.03.2026

Ведомость материалов

Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-488 с заменой силового трансформатора 0,4МВА


№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм	Количество
1	Трансформатор силовой ТМГэ2-400/6/0,4кВ (опросный лист)	шт	1
2	Кабель АВВГ 4х120	м	10
3	Гильза ГА 120	шт	6
4	Наконечник ТА-120	шт	6
5	Трубка термоусаживаемая ТУТнг 80/40	м	2

Начальник ЗН ЭСР

Начальник ПБ ПТО

Ведущий инженер ПБ ПТО

 М.А. Кудашов

 А.М. Жукова

 А.Ю. Юдакова