

ПЭС	2ЭС
РЭС	Заводской

Форма № 2-Э  
0351002

## ПАСПОРТНАЯ КАРТА ТРАНСФОРМАТОРА

№ 2518  
(заводской)

Инвентарн. № 4-1550  
подушкамтерии 2ЭС

Тип	Мощность кв-а	Напряжение	J ном. А		ХХ %	Ек %	Ро вт	Рк вт	Группа соединения обмоток
			ВН	НН					
ТСМА-320/6	320	6.0/0.4	30.8	462	4.3	4.15	1768	4773	Y/Y <sub>0</sub> -12

Материал обмоток	Наличие термосифон- ного фильтра	Масса, кг		Размеры кожуха в см			Завод-изготовит.	Год изготовления
		транс. с маслом	масла	длина	ширина	высота		
медь	есть <del>нет</del>	1730	480	185.5	119.5	167	Армян- ский г.м. Ленина г. Брест	30/V-62г

Когда и от кого получен:

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ

Дата	№ РП, ТП склад, мастерск.	Состояние	Положение пе- реклуч. ответвлен.	Дата	№№ РП, ТП, склад, мастерск.	Состояние	Положение пе- реклучат. ответ- вления
до XII-78	№ 409	Хорошее		с 24/V-93	ВТП-464	Удовлетвор.	
до IX-86г.	431	—		с 21.03.2001г.	ВТП-421	Удовлетвор II	
с 15/I-87	427	Удовлетвор.		с 27.12.01г.	ВТП-569	Удовлетв. II	
с 29/VIII-87г.	ВТП-426	—					

### СВЕДЕНИЯ О НАГРУЗКЕ

Дата	Нагрузка (А)			Загрузка, %	Дата	Нагрузка (А)			Загрузка, %
	А	В	С			А	В	С	
6.01.2000г.	335	295	260	64%					
3.01.2001г.	405	385	430	88%					

Паспорт составил

Тислова Ю.И. Тислов 5.02.87

фамилия, имя, отчество, подпись и дата

Паспорт проверил

Маркин А.Ф.

фамилия, имя, отчество, подпись и дата

Наталинич РЭС



# СОКРАЩЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАСЛА

# СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Дата	Цвет	Наличие воды и примеси	Кислотн., число мг кон.	Т вкл., °C	Реакция водной выт.	И проб, кВ	Заключение
4/VII-79	нел.	отсут.	0.032	145	Нейт.	25,6	Масло нормы выдерж.
19/XI-86	св.	отс.	0.02	141	Нейт.	60	Масло пригодно.
14.10.98г.	нел.	отсут.	0.039	142	кисл.	58,8	Пригодно.
15/2-2001г.	св.	отс.	0.012	145	нейтр	56,8	пригодно

Дата	Вид ремонта, и причина вывода в ремонт, сведения о замене узлов и деталей	Фамилия производи- теля работ
17/VII-62г.	Тр-р прошёл первичную ревизию в ЭРЦ. Д, СК.	Г. Кадников
26/VI-74г.	Тр-р прошёл <sup>плановый</sup> ремонт в ТМХ ГЭС с заменой масла.	Э.И. Бмельяков

## ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Дата	ВН—НН+к	НН—ВН+к	ВН—НН—к		Фамилия производителя
	R60 Кобс.	R60 Кобс.	R60	Кобс.	
14/VII-62г.	1000	850	1500		Лавров
28/VI-74г.	1500	800	1500		Бискуп
31/III-78	1500	2000	1500		Тюрин
9/XII-86	1500	1000	200		Бурцев
19/4-2001	1500	1000	1500		Мерзавских

24/VI-78г.	Тр-р прошёл вкоче- редной ремонт с заме- ной шпильки н/в. изол- тора дразы 8" а так же заменены переключатели ступеней.	Э.И. Бмель- яков
9/XII-86г.	Тр-р прошёл кап. ремонт в ТМХ ГЭС с заме- ной катушек; замене- ны две шпильки со сто- роны н/н; приварен абсорбер; заменено пол- ностью масло.	Э.И. Бмель- яков и Бурцев П.А.
19.02.2001г.	Ремонт тр-ра : подгону- ты все контакты и соеди- нения, заменены все шпильки со стороны НН, уплотн. прокладки и сильмастер, заварен расширитель, заменено масло.	Зайцев А.И.