

ПЭС	ООО ГЭС
РЭС	ЭСР ЗН

ПАСПОРТНАЯ КАРТА ТРАНСФОРМАТОРА

№ 6993

Тип	Мощность, кВА	Напряжение	I _{ном} , А		I _{хх} , %	u _к , %	P ₀ , кВт	P _к , кВт	Группа соединения обмоток
			ВН	НН					
ТМ-400/6	400	6/0,4	38,5	578	1,9	4,56	1500	5760	Y/Y _н -0

Материал обмоток	Наличие ТСФ	Масса, кг		Размеры кожуха в мм			Завод-изготовитель	Год изготовления
		Транс. с маслом	масла	длина	ширина	высота		
Алюминий и сплавы	есть	1900	465	1400	1080	1900	Г.Биробиджан	1970

Когда и от кого получен ООО ГЭС

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ

Дата	№ РП, ТП	Состояние	Положение переключателя ответвлений	Дата	№ РП, ТП	Состояние	Положение переключателя ответвлений
2015	ТП-437	Хорошее	III				

СВЕДЕНИЯ О НАГРУЗКЕ

Дата	Нагрузка (А)			Загрузка, %	Дата	Нагрузка (А)			Загрузка, %
	А	В	С			А	В	С	

Паспорт составил эл.монтер по эскизированию Шестерненко Е.Г.

Паспорт проверил начальник ЭСР ЗН Грунин В.В.

СОКРАЩЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАСЛА

[illegible]

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

[illegible]

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

[illegible]